

**DZP/27PN/2016**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Realizacja projektu pn. „Przebudowa Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej (zgodnie z dokumentacją techniczną Oddziału Laryngologii) wraz z Blokiem Operacyjnym – etap I”**. Sygn. sprawy DZP/27PN/2016

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

Czy przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa i montaż kolumn chirurgicznych (2 szt.) i anestetycznych (2 szt.)?

**Ad. 1**

Nie. Wykonawca ma za zadanie jedynie doprowadzić odpowiednia media by umożliwić montaż kolumn anestetycznych.

**Pyt. 2**

Jeśli przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa i montaż kolumn chirurgicznych i anestetycznych proszę o podanie ich szczegółowego wyposażenia.

**Ad. 2**

Nie. Wykonawca ma za zadanie jedynie doprowadzić odpowiednia media by umożliwić montaż kolumn anestetycznych.

**Pyt. 3**

Czy przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie instalacji AirMotor? Na rysunku nr 01 instalacje gazów medycznych - etap I jest zaznaczony wyrzut OGAm.

**Ad. 3**

Wykonanie instalacji AirMotor nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

**Pyt. 4**

Jeśli przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji AirMotor zwracamy uwagę, że Szpital nie posiada instalacji o podwyższonym ciśnieniu.

**Ad. 4**

Wykonanie instalacji AirMotor nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

**Pyt. 5**

W poz. nr 37 przedmiaru robót instalacji gazów medycznych jest skrzynka zaworowa dla 4 gazów - 1 szt. Skrzynka została ujęta w obecnie realizowanym II etapie robót. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na wyzerowania pozycji kosztorysowej?

**Ad. 5**

Tak. Zamawiający zrezygnował z tej pozycji - plik „uwagi do przedmiarów robót” załącznik 5a Przedmiary do ogłoszonego przetargu.

**Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem obecnego postępowania przetargowego jest zakres robót obejmujący etap II. Załączone do postępowania przedmiary robót dotyczą tylko etapu II. Na rysunkach projektowych jest zaznaczona granica określająca zakres robót dla etapu II i I.**