

DZP/27PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Realizacja projektu pn. „Przebudowa Klinicznego Oddziału Otorinolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej (zgodnie z dokumentacją techniczną Oddziału Laryngologii) wraz z Blokiem Operacyjnym – etap I”**. Sygn. sprawy DZP/27PN/2016

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy dostarczona do przetargu dokumentacja obejmuje szerszy zakres niż przedmiotowe zamówienie? Proszę o potwierdzenie, że dla wszystkich branż (konstrukcja i architektura, instalacje sanitarne, wysokie i niskie prądy, gazy medyczne) należy wycenić wyłącznie prace określone jako etap I

Ad. 1

Zamawiający potwierdza, że dla wszystkich branż (konstrukcja i architektura, instalacje sanitarne, wysokie i niskie prądy, gazy medyczne) należy wycenić wyłącznie prace określone jako etap I

Pyt. 2

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma samodzielnie opracować tabelę elementów scalonych stanowiących załącznik do oferty, a nie na podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiającego.

Ad. 2

Tak, Wykonawca ma samodzielnie opracować i dołączyć do oferty Tabelę elementów scalonych uwzględniającą zakres czynności niezbędnych do wykonania opisanych w branżowych przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 5a do SIWZ

Pyt. 3

Dotyczy instalacji niskoprądowych, jeżeli prace związane z etapem II zostały już zlecone i są wykonywane, proszę o jednoznaczne określenie:

- a) Po czyjej stronie jest doprogramowanie dołożonych przez Wykonawcę etapu I czujek pożarowych?
- b) Kto ma zakończyć okablowanie strukturalne w szafie RACK? Wg obecnej dokumentacji mamy zakończyć kabel po stronie gniazda czyli w puszcze a nie po stronie szafy
- c) Dot. Systemu przyzywowego: kto doprogramuje nowe pomieszczenia okablowane przez Wykonawcę etapu I?

Ad. 3

- a) Doprogramowanie dokładanych elementów systemu leży po stronie Wykonawcy etapu I.
- b) W etapie I należy wykonać komplet prac, czyli zakończenie kabla w gnieździe i w szafie RACK.
- c) Doprogramowanie dokładanych elementów systemu leży po stronie Wykonawcy etapu I.

Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem obecnego postępowania przetargowego jest zakres robót obejmujący etap I. Załączone do postępowania przedmiary robót dotyczą tylko etapu I. Na rysunkach projektowych jest zaznaczona granica określająca zakres robót dla etapu II i I.