

DZP/27PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Realizacja projektu pn. „Przebudowa Klinicznego Oddziału Otorinolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej (zgodnie z dokumentacją techniczną Oddziału Laryngologii) wraz z Blokiem Operacyjnym – etap I”**. Sygn. sprawy DZP/27PN/2016

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy zakres prac dotyczący wykonania konstrukcji wsporczej pod UPS jest aktualny czy należy w ogóle brać go pod uwagę? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie rysunków konstrukcji wsporczej.

Ad. 1

Zakres prac dotyczący konstrukcji wsporczej pod UPS jest nieaktualny.

Pyt. 2

Czy Inwestor w ramach zadania przewiduje remont tarasu od strony wschodniej i południowej?

Ad. 2

Inwestor przewiduje remont tarasów od strony wschodniej i południowej.

Pyt. 3

Jaką ilość narożników ścian należy przyjąć przy wycenie? Istnieje rozbieżność między ilością podaną w uwagach do przedmiaru – poz. 141, a projektem.

Ad. 3

Przy wycenie ilości narożników ścian Wykonawca powinien się kierować ilością podaną w uwagach do przedmiaru poz. 141.