

DZP/09PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę gazów medycznych oraz gazów o przeznaczeniu medycznym wraz z dzierżawą butli lub zaworów zintegrowanych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o. o na rok 2017-2019**” sygn. DZP/09PN/2017

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 tlen medyczny w butlach stalowych dostawy w butlach o pojemności wodnej 50 litrów i zawartości gazu 10,7 m³

Ad. 1

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 dwutlenek węgla do laparoskopii, nr 5 dwutlenek węgla do krioterapii dostawy w butlach o pojemności wodnej 50 litrów i zawartości CO₂ 37,5 kg

W chwili obecnej na rynku oprócz butli o pojemności wodnej 40 litrów dostępne są również butle o pojemnościach 50 litrów. Dopuszczenie butli o poj. 50 litrów pozwoli Zamawiającemu na zredukowanie kosztów dzierżawy butli podczas trwania umowy oraz umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Ad. 2

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 7 aby azot ciekły do krioterapii posiadał status wyrobu medycznego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, potwierdzony wpisem/ zgłoszeniem do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz deklaracją producenta

Ad. 3

Tak. Zamawiający wymaga aby ciekły azot do krioterapii w pakiecie nr 7 posiadał status wyrobu medycznego lub leku potwierdzony dokumentami wymaganymi zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4

Prosimy o podanie nazwy urządzenia i producenta urządzenia do podaży tlenu azotu w azocie.

Jednocześnie informujemy, iż oferowany przez naszą firmę produkt leczniczy tlenek azotu w azocie jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku urządzeniami do podaży w/w mieszaniny. Mając na uwadze ograniczenie konkurencji w przedmiotowym postępowaniu tylko i wyłącznie do jednego dostawcy mającego w ofercie butle o poj. 5 l wnosimy o dopuszczenie butli o pojemności 10 l i stężeniu 800 ppm NO/N₂ o ciśnieniu 200 bar. Oferowany przez nas produkt ma stabilność 24

miesiący, w związku z powyższym wg stosownych przeliczeń Zamawiający będzie wymagał mniejszej liczby butli w trakcie trwania umowy.

Ad. 4

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.